

HND-L 线路保护测控装置

安装及使用说明书

南京海恩德电气有限公司

2020 年 3 月 Version:1.0

南京海恩德电气有限公司版权所有

本说明书适用于 V1.0 程序版本所对应的 HND-L 线路保护测控装置。

本说明书及对应产品今后可能会有小幅更新, 请注意核对实际产品的版本是否与本说明书版本一致。

更多资料与信息, 欢迎致电 025-87121667/68

更欢迎您来我公司 (南京市江宁区宁桥北路 125 号) 参观指导洽谈合作!

目 录

一. 概述.....	1
1.1 HND-L 线路装置简介.....	1
1.2 装置技术特点.....	1
二. 技术性能及电气参数.....	2
2.1 额定电气参数.....	2
2.2 其他技术指标.....	2
2.3 环境条件.....	2
2.4 功率消耗.....	2
2.5 模拟量过载能力.....	2
2.6 绝缘性能.....	2
2.7 耐湿热性能.....	3
2.8 电磁兼容性.....	3
2.9 机械性能.....	4
2.10 机箱结构.....	4
三. 保护原理概述.....	6
线路保护测控装置.....	6
1.线路功能配置.....	6
2. 功能原理介绍.....	7
3. 定值整定.....	10
4. 线路背面端子图.....	12
五. 保护端子定义及操作回路.....	13
5.1 端子介绍.....	13
5.2 操作回路.....	14
六. 人机界面说明.....	15
6.1 面板说明.....	15
6.2 运行主界面.....	16
6.3 菜单结构.....	17
6.4 数据显示.....	19
6.5 数据设置.....	22
6.6 报告显示.....	27
6.7 调试功能.....	29
6.8 弹出信息.....	29
七. 订货须知.....	30

一. 概述

1.1 HND-L 线路装置简介

HND-L线路保护测控装置，可满足客户66KV及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在电厂、变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等自动化系统中。

本系列装置通过严谨的研制过程、严苛的现场考验，在其使用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司原创开发的PC侧调试软件及后台监控软件，通过图形化的显示、傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控功能发挥得淋漓尽致。目前HND-L线路保护装置及配套软件已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

1.2 装置技术特点

本公司集多年电力保护产品研发之经验，采用现代微处理器技术和交流采样技术开发而成了该保护测控装置。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性，有以下特点：

- 大液晶模块显示，参数简洁明了，各种信号参数精度高、实时响应快；
- 装置配备了完善的功能，安装方便，接线简单，操作易上手；
- 装置的系列型号齐全，针对不同的应用环境分别有线路、变压器、电动机、电容器、PT并列、备自投等保护装置，可完美应对客户的不同需求；
- 装置具有完善的遥测功能，可分别测量三相电流 (Ia, Ib, Ic) , 线电压 (Uab, Ubc, Uca) , 有功功率P, 无功功率Q, 功率因素cosφ, 频率f;
- 装置的遥信功能允许用户接入最多14路外部开入量；
- 装置具备远程遥控功能，装置内部自带完整操作回路以及可投退的开关防跳回路，自适应0.5A~5A开关跳合闸电流；
- 装置具备通讯对时功能（B码对时）；
- 装置具备完善的录波功能，可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号，方便技术人员对故障原因进行事后分析和判断；
- 可支持多种通信规约，如ModBus-RTU协议、IEC60870-5-103协议以及通过扩展模块可满足智能电网最新通信要求的IEC61850协议；
- 可增配通讯扩展模块，支持多路100M以太网通讯；
- 保护功能通过图形化界面的逻辑编程的方式实现，可以根据用户的特殊要求在最短时间内完成产品的开发和生产；
- 装置采用专用芯片，在掉电情况下，基本数据保存不丢失，恢复电源后，装置可继续可靠的运行；
- 采用了主板低功耗设计及液晶保护技术，整机静态功耗长期维持在4W左右，装置使用寿命大为提高；

二. 技术性能及电气参数

2.1 额定电气参数

2.1.1 电源

- 直流:

额定电压: 220V、110V;
允许偏差: -20% ~ +15%;
纹波系数: 不大于5%。

- 交流:

额定电压: 220V;
允许偏差: -10% ~ +10%;
波纹系数: 不大于5%。

2.1.2 二次互感器额定电流、电压

- 交流电流: 5A、1A 频率: 50Hz;
- 交流电压: 100V、400V 频率: 50Hz;

2.2 其他技术指标

2.2.1 测量元件特性的准确度

- 温度变差: 在正常工作环境温度范围内, 不超过 $\pm 1\%$;
- 综合偏差: 不超过 $\pm 2\%$ 。

2.2.2 接点容量

- 操作回路接点负载: 交直流220V 5A(不断弧);
- 信号回路接点负载: 交直流220V 5A(不断弧)。

2.3 环境条件

- 正常工作环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;
- 装置的贮存、运输允许的环境温度为 $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$;
- 正常工作相对湿度: 5% ~ 95%, 正常工作大气压力: 66kPa ~ 110kPa。

2.4 功率消耗

- 交流电流回路: 当 $I_n=5\text{A}$ 时, 每相不大于0.5VA;
当 $I_n=1\text{A}$ 时, 每相不大于0.5VA;
- 交流电压回路: 当额定电压 U_n 时, 每相不大于0.5VA;
- 直流电源回路: 当正常工作时, 不大于5W, 当装置动作时, 不大于10W。
注: I_n 、 U_n 为额定值, 下同。

2.5 模拟量过载能力

- 交流电流回路: 2倍额定电流, 连续工作;
10 倍额定电流, 允许 10s;
40 倍额定电流, 允许 1s;
- 交流电压回路: 2倍额定电压, 连续工作。

2.6 绝缘性能

2.6.1 绝缘电阻

装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间, 以及电气上无联系的各回路之间用500V的兆欧表测量其绝缘电阻值, 应不小于100 MΩ。

2.6.2 介质强度

装置能承受50Hz、2000V历时1min的工频耐压试验, 无击穿闪络及元件损坏现象(试验过程中, 任一被试验回路施加电压时其余回路应互联接地)。

2.6.3 冲击电压

装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地, 以及电气上无联系的各回路之间, 应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于60V时, 开路试验电压为5kV; 当额定绝缘电压不大于60V时, 开路试验电压为1kV。试验后, 装置应无绝缘损坏。

2.7 耐湿热性能

装置能承受GB/2423.9第21章规定的湿热试验。试验温度+40°C±2°C、相对湿度(93±3)%, 试验时间为48h, 在试验结束前2h内, 用500V直流兆欧表, 测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ; 介质强度不低于表1规定的介质强度试验电压值的75%。

2.8 电磁兼容性

电磁兼容性能

序号	电磁兼容试验项目	试验结果
1	辐射电磁场抗扰度	能承受 GB/T 14598.9-2002 中规定的辐射电磁场干扰度Ⅲ级试验
2	快速瞬变脉冲群抗扰度	能承受 GB/T 14598.10-2007 中规定的快速瞬变抗扰度Ⅳ级试验
3	1MHz 脉冲群抗扰度	能承受 GB/T 14598.13-2008 中规定的 1MHz 和 100kHz 脉冲群抗扰度Ⅲ级(共模 2.5kV、差模 2kV)试验, 施加干扰期间, 装置无误动或拒动现象。
4	静电放电抗扰度	能承受 GB/T 14598.14-1998 中规定的静电放电抗干扰Ⅳ级试验
5	电磁发射限值	能符合 GB/T 14598.16-2002 中规定的电磁发射限制值
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	能承受 GB/T 14598.17-2005 中规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度Ⅲ级试验
7	浪涌(冲击)抗扰度	能承受 GB/T 14598.18-2007 中规定的浪涌(冲击)抗扰度Ⅲ级试验
8	工频磁场抗扰度	能承受 GB/T 14598.19-2007 中规定的工频磁场抗扰度Ⅴ级试验

2.9 机械性能

2.9.1 振动(正弦)

振动响应

装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验。

振动耐久

装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。

2.9.2 冲击

冲击响应

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验。


冲击耐久

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。


2.9.3 碰撞

装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验。


2.10 机箱结构



HND-L机箱尺寸图 (侧视)



HND-L机箱尺寸图 (背视)



HND-L机箱开孔图

三、保护原理概述

线路保护测控装置

1. 线路功能配置

功能	保护功能选项	默认配置
分相过流	两段式过流保护	√
	低电压闭锁 方向闭锁	√
	过流后加速保护	√
	反时限过流保护	
过负荷	过负荷告警	√
零序过流	零序一段过流保护	√
	零序后加速过流保护	√
	零序反时限过流保护	
	零序比例制动过流保护	
负序过流	两段式负序过流保护	
	负序反时限过流保护	
电压	过电压	√
	低电压	√
	小电流接地告警	√
	TV 断线	√
非电量	告警或跳闸	
其他保护及控制功能	重合闸	√
	控制回路断线	√
	低频保护	√
	高频保护	√
	不平衡电流、电压保护	
	过热、长启动、不平衡	
	母联备投	
	进线备投	
遥测	三相电流	√
	三相电压	√
	P / Q / F / COSΦ	√
遥信	14 路遥信信号	√
遥控	支持远方后台分、合控制	√
事件记录	多种保护事件带信息记录	√
	多种告警事件带信息记录	√
	自带录波功能	√
人机接口	大屏幕汉字信息显示	√
	面板 9 键 键盘操作	√
	面板 7 信号指示灯	√
通信	PG-VIEW PC 侧调试软件	√
	103、MODBUS 通信规约	√
	RS-485 通信模式	√
	以太网通信模式	(选配)

2. 功能原理介绍

2.1 两段式过流保护

装置配置了两段式相间过流保护，在执行过流判别时，各段判别逻辑一致，其动作条件如下：

- 该段保护投退投入；
 - $I_\phi > I_{dn}$, I_{dn} 为n段电流定值, I_ϕ 为相电流；
 - $T > T_{dn}$, T_{dn} 为n段延时定值；
 - 相应于过流相的方向条件及低电压条件满足（可投退）。
 - 电流压板投入；
- 延时时间到，液晶显示过流一段/二段/保护告警/跳闸动作并发告警/跳闸信号。

低电压闭锁条件

低电压元件在三个线电压中的任意一个低于低电压定值时闭锁。

相间方向元件

方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区

采用 90°接线方式，按相起动。以电流流出母线为正方向，动作范围 $\text{Arg}(U/I) = -30^\circ \sim +90^\circ$ ，误差在-1%~1%。

2.2 过流后加速保护

装置配置了独立的断路器合闸过流后加速及零序后加速段保护，电流及时间定值可以独立整定，并分别设置控制字进行保护功能的投退。手合于故障或是重合闸于故障加速跳。断路器在分闸位置($TWJ=1$)的时间超过30秒后加速功能投入，加速功能在断路器合上后扩展3秒。

其动作条件如下：

- 该段保护投退投入；
 - 开关在合位；
 - 加速功能投入；
 - $I_\phi > I_{di}$, I_{di} 为加速段电流定值, I_ϕ 为相电流；
 - $T > T_{di}$, T_{di} 为加速段延时定值；
 - 电流压板投入；
- 延时时间到，液晶显示过流后加速保护动作并发跳闸信号。

2.3 过负荷告警

过负荷监视三相相电流，动作条件为：

- 过负荷告警投退投入；
 - $\max(I_a, I_b, I_c) > I_{fh}$, I_{fh} 过负荷告警定值；
 - $t > t_{fh}$, t_{fh} 为过负荷告警延时。
- 延时时间到，液晶显示过负荷告警并发告警信号。

2.4 零序过流保护

装置配置了零序一段过流保护，其动作条件如下：

- 该段保护投退投入；

- $3I_0 > I_{0n}$, I_{0n} 为接地一段定值;
- $T > T_{0n}$, T_{0n} 为接地一段延时定值;
- 相应的方向条件满足 (可投退)。
- 零序压板投入;
延时时间到, 液晶显示零序过流一段保护告警/跳闸动作并发告警/跳闸信号。

零序方向元件

零序电流以母线流向线路为正方向, 零序TA极性端接装置 3I0 极性端。按一次系统中性点低电阻接 地方式考虑, 零序方向元件动作区域设为 $\text{Arg}(3U0/3I0) = -75^\circ \sim -195^\circ$ 。其中3U0为自产。

2.5 零序后加速过流保护

其动作条件如下:

- 该段保护投退投入;
- 开关在合位;
- 加速功能投入;
- $3I_0 > I_{0j}$, I_{0j} 为加速段零序电流定值, $3I_0$ 为零序电流;
- $T > T_{0j}$, T_{0j} 为加速段延时定值。
- 零序压板投入;
延时时间到, 液晶显示后加速零序过流保护动作并发跳闸信号。

2.6 三相重合闸

具备三相一次重合闸功能。由相应控制字和重合闸软压板实现功能总投退。

- **充电条件**
断路器合位且无闭锁重合闸信号, 经 15s 后完成重合闸充电。
- **启动方式**
完成重合闸充电后, 可以由保护启动和不对应启动两种方式启动重合闸;
保护启动重合闸为保护动作, 判别断路器位置在分位且线路无电流(无流门槛为 0.1A)后, 开放重合闸;
在不对应启动重合闸方式中, 利用 TWJ 触点监视断路器位置在分位且线路无流(无流门槛为 0.1A)后, 开放重合闸。
- **重合闸方式**
通过控制字可选择重合闸的方式: 不检方式、检无压方式、检同期方式;
检无压方式中, 线路电压 $< 8V$, 判无压。
检同期方式中: 可根据现场接线情况, 选择以 UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA 中任意一相电压或者线电压进行角度判别。
- **闭锁条件**
以下任何条件满足, 闭锁重合闸:
 - 重合闸投退未投;
 - 弹簧未储能端子高电位;
 - 闭锁重合闸压板投入。
 - 控制回路断线后;
 - 手跳、遥跳;
 - 重合闸动作;

- 高频、低频、过压、低压中任意一个保护动作
- 定值重复闭锁重合闸:重合闸检同期与检无压投退同时投入时闭锁重合闸。

2.7 零序过电压告警 (小电流接地告警)

零序电压告警可用于小电流接地选线判别，小电流接地选线功能由本装置和主站共同完成，当系统发生单相接地故障时，主站接收到任何 $3U_0$ 越限告警后，调取各装置内记录的 $3U_0$ 、 $3I_0$ 采样，计算后给出接地点策略。

动作条件:

- 小电流接地告警投退投入；
- $3U_0 > U_{0d}$ ， U_{0d} 为零序电压告警定值；
- $T > 5S$ 。

延时时间到，液晶显示小电流接地告警并发告警信号。

2.8 过压保护动作

当系统电压高于整定电压时，判定是否切除负荷。

过压动作判据为:

- 该段保护投退投入；
- $\max(U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}) > V_d$ ， V_d 为过压保护定值；
- $T > T_d$ ， T_d 为延时定值；
- 电压压板投入；

延时时间到，液晶显示过压保护告警/跳闸动作并发告警/跳闸信号。

过压闭锁条件:

开关在分位；

2.9 低电压保护

当系统电压低于整定电压时，判定是否切除负荷。

低压动作判据为:

- 该段保护投退投入；
- $\max(U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}) < V_d$ ， V_d 为低压保护定值
- $T > T_d$ ， T_d 为延时定值；
- 电压压板投入；

延时时间到，液晶显示低压保护告警/跳闸动作并发告警/跳闸信号。

低压闭锁条件:

开关在分位；

三相电流都小于 0.1A

2.10 高频保护动作

频率保护取A相电压进行计算，且试验时只需加A相电压。

高频保护功能的判据为:

- 高频保护投退投入；
- $f > F_g$ ， F_g 为高频保护定值；
- $t > T_d$ ， T_d 为高频保护延时定值；

- 频率压板投入；
延时时间到，液晶显示高频保护告警/跳闸动作并发告警/跳闸信号。

高频保护闭锁条件：

- UA 电压<50V 时；
开关在分位；

2.11 低频保护动作

频率保护取A相电压进行计算，且试验时只需加A相电压。

低频减载功能的判据为：

- 低频保护投退投入；
- $f < F_d$ ， F_d 为低频保护定值；
- $t > T_d$ ， T_d 为低频保护延时定值；
- 频率压板投入；

延时时间到，液晶显示低频保护告警/跳闸动作并发告警/动作信号。

低频保护闭锁条件：

- UA 电压<50V 时； 开关在分位；
最大相电流<低频电流闭锁值；
 $f < 45\text{Hz}$ ；

2.12 TV 断线判别

TV 断线条件：

- TV 断线投退投入；
- $|U_a, U_b, U_c| > 8V$ 且最小相电压小于 30V；

或 开关在合位， $\max(U_a, U_b, U_c) < 8V$ 。三相电流至少有一相大于 0.1A。

满足上述条件后延时报TV断线告警并发告警信号。

2.13 控制回路断线告警

装置实时检测断路器位置状态，当TWJ=0 且HWJ=0，经10s 后装置发“控制回路断线”告警。位置状态不满足上述条件时，告警瞬时返回。

2.14 检修功能

当设备需要检修维护时，需要保护装置断绝对外给出跳闸或者分闸信号，其条件如下：

- 外部检修压板投入；
- 检修功能闭锁出口控制字投入；

条件满足时，闭锁装置跳合闸出口。

3. 定值整定

序号	名称	范围	单位	备注
1	过流一段投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
2	过流一段定值	0.1-100	A	
3	过流一段时间	0-10	S	
4	过流一段经低压闭锁	0-1		0: 不闭锁 1: 闭锁
5	过流一段经方向闭锁	0-2		0: 不带方向 1: 指向线路 2: 指向母线
6	过流二段投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出

7	过流二段定值	0.1-100	A	
8	过流二段时间	0-10	S	
9	过流二段经低压闭锁	0-1		0: 不闭锁 1: 闭锁
10	过流二段经方向闭锁	0-2		0: 不带方向 1: 指向线路 2: 指向母线
11	过流后加速定值	0.1-100	A	
12	过流后加速时间	0-10	S	
13	过负荷告警定值	0.1-100	A	
14	过负荷告警时间	0.01-600	S	
15	零序一段投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
16	零序一段定值	0.01-100	A	
17	零序一段时间	0-10	S	
18	零序一段经方向闭锁	0-1		0: 不带方向 1: 指向线路
19	零序后加速定值	0.01-10	A	
20	零序后加速时间	0-10	S	
21	重合闸投退	0-1		0: 退出 1: 投入
22	重合闸检无压投退	0-1		0: 退出 1: 投入
23	重合闸检同期投退	0-1		0: 退出 1: 投入
24	重合闸时间	0.01-600	S	
25	小电流接地告警投退	0-1		0: 退出 1: 告警
26	零序电压定值	0.1-100	V	
27	过压保护投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
28	过压保护定值	0.1-500	V	
29	过压保护延时	0-100	S	
30	高频保护投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
31	高频保护定值	50-55	Hz	
32	高频保护延时	0-30	S	
33	低频保护投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
34	低频保护定值	45-50	Hz	
35	低频保护延时	0-30	S	
36	低压保护投退	0-2		0: 告警 1: 跳闸 2: 退出
37	低压保护定值	0.1-500	V	
38	低压保护延时	0-100	S	
39	TV 断线投退	0-1		0: 退出 1: 投入
40	控制回路断线投退	0-1		0: 退出 1: 投入
41	线路 TA 变比	0.1-9999		
42	线路 TV 变比	0.1-9999		
43	相间低电压定值	0-100	V	
44	负序电压定值	0-100	V	
45	同期角正切值	0-2		
46	检同期相位选择	0-5		0: UA 1: UB 2: UC 3: UAB 4: UBC 5: UCA
47	低频电流闭锁值	0.1-100	A	
48	低频电压闭锁值	0.1-100	V	

4. 线路背面端子图

4X	3X	2X	1X
1 操作正电源 2 手合输入 3 手跳输入 4 合闸入口 5 跳闸入口 6 操作负电源 7 去合闸线圈 8 跳位监视负端 9 去跳闸线圈 10 保护跳 11 保护合 12 防跳投入 13 遥控正电源 14 常闭输出+ 15 常闭输出- 16 常开输出+ 17 常开输出- 18 可配置信号+ 19 可配置信号- 20 保护动作信号+ 21 保护动作信号- 22 装置异常 23 信号告警 24 公共端	1 开入量公共端-24V 2 远方 3 弹簧未储能 4 接地刀合位 5 手车工作位置 6 手车试验位置 7 闭锁重合闸 8 下PT手车工作位 9 PT柜手车工作位 10 PT柜手车试验位 11 备用开入 12 备用开入 13 备用开入 14 检修功能压板 15 远方复归 16 增配(B码或485) 17 通信地 18 RS485+ 19 RS485- 20 RJ45 232串口		la 1 2 la' lb 3 4 lb' lc 5 6 lc' lo 7 8 lo' lx 9 10 lx' Cla 11 12 Cla' Clb 13 14 Clb' Clc 15 16 Clc' Ua1 17 18 Ub1 Uc1 19 20 Un1 Ux1 21 22 Ux1' 电源正 23 24 电源负 1 +24V 2 -24V (开入电源)
			○ 接地

线路保护端子定义图

五. 保护端子定义及操作回路

以下描述均以线路装置为例

5.1 端子介绍

(1) 交流插件 (1x 板)

对于电流端子, la 为极性端, la' 为非极性端。一般以从母线指向线路方向为电流极性端方向, 与电压极性端对应, $1x23 (+)$ 和 $1x24 (-)$ 为电源接口。板子右下方标有“接地”的屏蔽地端子, 应可靠接地; 左下方有“开入电源”的 $24V$ 输出端子, 装置本身自带, 用于开入 $24V$ 电源。

(2) CPU 插件 (3x 板)


$3x1$ 为开入量公共端 ($-24V$), $3x2-3x15$ 分别是开入量入口。 $3x16$ 与 $13x17$ 为选配部分, 可选 B 码对时, 或 RS485 通信口, $3x19 (485+)$ 和 $3x20 (485-)$ 为 485 通信口,

(3) 开出插件 (4x 板)

$4X1 \sim 4X12$ 为操作回路端子, 详见后附操作回路接线示意图。

5.2 操作回路

SH 为手合继电器，ST 为手跳继电器，TWJ 为跳位继电器，HWJ 为合位继电器，HBJ 为合闸保持继电器，TBJ 为跳闸保持继电器。



六. 人机界面说明

6.1 面板说明




图6.1.1 装置面板示意图

装置设有 7 个指示灯，指示灯定义如下表：

表 6.1.1 指示灯定义表

序号	名称	颜色	定义	备注
1	运行	绿	运行指示灯	处于运行状态：灯闪，调试状态：灯常亮
2	异常	红	异常指示灯	装置自检发现异常时，灯常亮，带保持
3	动作	红	跳闸指示灯	保护跳闸动作时灯常亮，带保持
4	告警	红	告警指示灯	保护告警时灯常亮，带保持
5	充电	绿	重合闸充电满指示灯	断路器合位且无闭锁重合闸信号，经 15s 后完成充电
6	分位	绿	分位指示灯	断路器分位时，灯常亮
7	合位	绿	合位指示灯	断路器合位，灯常亮

装置设有 9 个按键，按键定义如下表：

表 6.1.2 按键定义表

序号	名称	定义
1	+	加，用于数据设置时，控制数字增加
2	-	减，用于数据设置时，控制数字减小
3	<	左，用于光标左移，或上移
4	>	右，用于光标右移，或下移
5	^	上，用于光标上移，或向上翻页
6	v	下，用于光标下移，或向下翻页
7	确定	确定，对所做修改或输入数据的确认
8	取消	取消，取消当前菜单功能返回上级菜单
9	复归	复归，复位所有输出包括带保持的指示灯

6.2 运行主界面

注：以下所有示例均已线路保护为例

装置上电即进入运行主界面，运行主界面显示一些运行状态和遥测量数据，如图 6.2.1：




图 6.2.1 运行状态显示

按任意键进入数据显示主界面，显示、设置、报告、调试各自主界面分如图 6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.5：




图 6.2.2 显示主界面

图 6.2.3 设置主界面




图 6.2.4 报告主界面

图 6.2.5 调试主界面

6.3 菜单结构

菜单设计为多级菜单设计，选中菜单条目，按“确定”键，进入下级子菜单，按“取消”键返回上级菜单。

按“^”、“v”键选择菜单项，按“确定”进入相应下级菜单直到最末端功能性项目，按“取消”返回上级菜单。




图 6.3.1 菜单结构图

6.4 数据显示

6.4.1 幅值显示

显示 AD 通道基波值, 如图 6.4.1:

幅值显示	
IAR	000.00 A <000°
IBR	000.00 A <000°
ICR	000.00 A <000°
IOR	000.00 A <000°
IAC	000.00 A <000°
IBC	000.00 A <000°
ICC	000.00 A <000°
Ux	000.00 V <000°
UA	000.00 V <000°
UB	000.00 V <000°
上下键换行取消键返回	

图 6.4.1 幅值显示

按 “^”、“v” 键, 显示其他通道, 按 “取消” 返回。

6.4.2 开入显示

显示当前输入状态, 如图 6.4.2:

开入显示	
远方	0
弹簧未储能	0
接地刀合位	0
手车工作位置	0
手车试验位置	0
闭锁重合闸	0
下PT手车工作位	0
PT柜手车工作位	0
PT柜手车工作位	0
3X11	0
上下键换行取消键返回	

图 6.4.2 开入显示

按“^”、“v”键，显示其他通道，按“取消”返回。

6.4.3 定值显示

显示各定值区的定值大小，定值显示方式如图 6.4.3：

定值显示
运行:0区 显示:0区
01线路TA变比
020.000
02线路TV变比
100.000
03相间低电压定值
070.000 V
04过流一段定值
005.000 A
加减键换区上下键换行

图 6.4.3 定值显示

按“+”、“-”键进行换区，上下键显示其它通道，按“取消”返回。

6.4.4 遥测显示

显示当前保护装置的遥测值，如图 6.4.4：

遥测显示
IA 000.000 A
IB 000.000 A
IC 000.000 A
UAB 000.000 kV
UBC 000.000 kV
UCA 000.000 kV
P 000.000 MW
Q 000.000 MVar
COS 001.000
f 050.000 Hz
上下键换行取消键返回

图 6.4.4 遥测显示

按“^”、“v”键，显示其他通道，按“取消”返回。

注：这边显示的遥测值均是一次值，即二次值乘以相应的变比所得到的

值, 变比可以在定值修改中整定。

6.4.5 遥信显示

显示当前保护装置的遥信量状态, 如图 6.4.5:

遥信显示	
弹簧未储能	0
接地刀合位	0
手车工作位置	0
手车试验位置	0
远方控制运行	0
就地控制运行	1
手跳开关动作	0
开关在合位	0
开关在分位	0
闭锁重合闸	0
上下键换行取消键返回	

图 6.4.5 遥信显示

按“^”、“v”键, 显示其他通道, 按“取消”返回。

6.4.6 通信显示

显示接口位置、波特率、数据位、停止位、校验方式以及规约等信息, 如图 6.4.6:

通信显示	
COM1	COM2
01接口位置	3X1920
02通信地址	001
03波特率	57600
04数据位	8
05停止位	1
06奇偶校验	无校验
07规约类型	内部
左右键切换取消键返回	

图 6.4.6 通信显示

按“取消”返回。

6.4.7 版本显示

显示装置软件版本号、校验码等信息，如图 6.4.7：



图 6.4.7 版本显示

按“取消”返回。

6.5 数据设置

6.5.1 时钟设置

设置装置时钟，如图 6.5.1：



图 6.5.1 时钟设置

按“<”、“>”键，移动光标，按“+”、“-”改变数值，按“确定”设置时钟，按“取消”返回。

6.5.2 定值整定

定值界面如图 6.5.2.1：




图 6.5.2.1 定值修改

按“^”、“v”键，显示其他定值，按“<”、“>”键，移动光标，按“+”、“-”改变数值，按“确定”设置定值。当要修改多个定值一定要先改变它们的值，最后按“确定”键一起完成设置，这样可以减少 FLASH 的插除次数，提高装置使用年

限。改完后输入密码进行确认，密码正确后便保存修改定值，界面如图 6.5.2.2：




图 6.5.2.2 定值保存

改完相关定值后需要输入正确密码 0001 方可生效。

6.5.3 开关操作

开关操作即遥控操作，开关操作有密码保护，需输入用户密码，才能进去遥控操作，初始密码为 0001，与定值修改后的密码一样。

遥控操作界面如图 6.5.3：




图 6.5.3 开关操作

按 “+”、“-” 改变数值，按 “确定” 发出命令。

6.5.4 通讯设置

通讯设置用于设置 485 串口的通讯参数。设置界面如图 6.5.4:




图 6.5.4 通讯设置

接口位置: 3x 板 19 和 20 ; 通信地址: 001, 是装置通过 103 规约对外连接的地址, 可选范围 0-255; 波特率: 57600 ; 数据位: 8 ; 停止位: 1 校验方式: 无校验; 规约: 内部

按 “^”、“v” 键, “<”、“>” 键, 移动光标, 按 “+”、“-” 改变数值, 按 “确定” 设置。

6.5.5 打印管理

如图 6.5.5:




图 6.5.5 打印管理

6.5.6 密码修改

此处修改的密码是定值整定后保存时与开关操作两处的确定密码，如图 6.5.6：




图 6.5.6 密码修改

输入初始密码 0001 确认后可自行设置密码。

6.5.7 定值区选择

装置默认支持双区定值功能，分别为定值 0 区及定值 1 区，2 个定值区域定值名称

完全一致，只是定值数值及控制字可以分别整定。

其中出厂默认使用 0 区定值，用户可通过定值区切换功能在 0 区和 1 区中选择使用。

切换界面如图 6.5.7：




图 6.5.7 定值区选择

按 “+”、“-” 改变数值进行 0、1 区切换。

6.6 报告显示

6.6.1 日志信息

装置上电、数据改动以及错误报告都会被记录,如图 6.6.1：



图 6.6.1 日志信息显示

按“+”、“-”键进行信息上下查找，取消键返回。

6.6.2 事件记录

记录装置所保存的事件信息，如图 6.6.2：



图 6.6.2 事件记录显示

按“^”、“v”键，换行显示，按“+”、“-”键查看其它事件记录。

6.7 调试功能

装置的调试在出厂前已经完成，若想操作其功能请在厂家的指导下进行。

6.8 弹出信息

装置设有弹出信息窗口，当有出错或事件发生时，装置会弹出该信息，显示界面如图 6.8：




图 6.8 信息窗口

此时，按“^”、“v”键查看其他参数，按“确认”查看下一条信息。

七. 订货须知

考虑工程参数的不同，如辅助电源 AC/DC220V、 DC220V/110V 电流额定值等因素，订货时应指明如下选项：

1. 产品型号、名称、订货数量；
2. 交流电流、电压及频率额定值，交流电压若为 V-V 接线需注明；
3. 零序电流规格（默认为保护 CT 规格：满量程 100A）；
4. 装置电源：直流/交流，额定电压值 (DC220V/110V、AC220V)；
5. 是否具有操作回路，是否带防跳闭锁；
6. 供货地址及时间；
7. 特殊的功能要求及备品备件。